

Propositions de conseils de précautions d'exploitation des stations d'épuration pendant le confinement

Lits plantés de Roseaux, Disques biologiques, lagunes :

- absence de nettoyage des chasses, des décanteurs lamellaires pour éviter les aérosols
- ratissage/nettoyage du dégrilleur **et** enlèvement des déchets uniquement s'il entraîne des dysfonctionnements
- Sur ces sites, en l'absence de points d'eau, mise en oeuvre des dispositions d'hygiène constructive ou point d'eau mobile en volume suffisant avec savon **en complément de l'usage de tous les EPI.**

Boues activées : en complément de l'usage de tous les EPI.

- Arrêt de la turbine pendant présence de l'agent
- pas de tests de décantation car nécessite la mise en charge de la turbine.
- ratissage/nettoyage du dégrilleur et enlèvement des déchets uniquement s'il entraîne des dysfonctionnements
- NB : Pas de nettoyage au jet ou à haute pression pour éviter les aérosols sur tous les ouvrages y compris les tamis rotatifs, etc

Gestion des boues (filtre presse, à bande...) : en complément de l'usage de tous les EPI.

- Pas de nettoyer à haute pression car souvent local confiné avec problématique aérosols (aération maximum)

Postes de relevage/refoulement : en complément de l'usage de tous les EPI.

- Ne pas relever le panier dégrilleur et faire appel à un vidangeur
- Ne pas s'exposer au-dessus du poste pour éviter les aérosols dû à la chute d'eaux usées
- Sur ces sites, en absence de points d'eau, mise en oeuvre des dispositions d'hygiène constructive ou point d'eau mobile en volume suffisant avec savon en complément de l'usage des EPI.